Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №5 общеразвивающего вида
301720, Тульская область, город Кимовск, улица Октябрьская, дом 5
Телефон: 8(48735) 5-77-41 E- mail: kindergarten5.kimovsk@tularegion.org

Акт выполненных работ по предписаниям контролирующих органов.

№	Контролирующий орган, выдавший предписание	Выявленные нарушения	Выполненные работы по результатам предписания
1.	Ростехнадзор	1. В ДОУ эксплуатируются самодельные водонагревательные баки, не имеющие сертификатов соответствия	В ДОУ не эксплуатируются самодельные водонагревательные баки, не имеющие сертификатов соответствия
		2. Отсутствует подготовленный электротехнический персонал	Отправлено письмо начальнику отдела образования комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район Евсеевой Ж.Б. о выделении дополнительных денежных средств для прохождения ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение IV группы по электробезопасности (п.1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.).
		3. Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования	
		4. Не назначен ответственный за электрохозяйство организации. Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	
		5. Не обеспечено прохождение ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение IV группы по электробезопасности	
		6. Отсутствует перечень должностей и профессий, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	
		7. Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки на дверях распределительных электрических щитов	Приобретены предупреждающие плакаты и знаки на дверях распределительных электрических щитов

		8. Заземляющие проводники не защищены от коррозии	Заземляющие проводники защищены от коррозии – покрашены в чёрный цвет
		9. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств	Отправлено письмо директору ООО «Мегом» Борисову А.Н. об оказании содействия в устранении данных нарушений
		10. Не проводится осмотр заземляющих устройств	
	.	11. Прохождение ВЛИ над игровой площадкой не допустимо	

Заведующий: _____ Т.И. Горбылева